

**BURMISTRZ**  
**KAMIENIA POMORSKIEGO**

O.0003.2.2024.SK

Kamień Pomorski, dnia 14 marca 2024 r.

**Pan**  
**Jacek Golusda**  
**Przewodniczący Rady Miejskiej**  
**w Kamieniu Pomorskim**

Odpowiadając na Pana interpelację nr 2 z dnia 1 marca 2024 roku dotyczącą wykonania chodnika po wewnętrznej stronie murów obronnych na odcinku od ul. Bałtyckiej do zejścia na wysokości ul. Mariańskiej informuję, że wybudowanie chodnika na tym odcinku nie jest wskazane głównie ze względu na ustalony w wykonanej ekspertyzie budowlano-konserwatorskiej stan zachowania i stan techniczny zabytkowych murów obronnych, który został określony jako zdecydowanie zły. Zgodnie z wykonaną ekspertyzą stan murów na przedmiotowym odcinku wykazuje spękania w licu muru, porażenie korozją biologiczną, zniszczenia i ubytki w substancji muru. Przyczyną postępującego złego stanu technicznego murów jest brak odpowiedniego odwodnienia, stąd też wydane zostały zalecenia od Wojewódzkiego Konserwatora zabytków o konieczności wykonania na całym odcinku murów obronnych opaski żwirowej stanowiącej naturalny drenaż odprowadzający wodę poza mury. Tym bardziej nie jest wskazane utwardzanie terenu przy murach, utrudniające odwodnienie i stanowiące jednocześnie dodatkowy element napierający na lico muru.

Nadmieniam jednocześnie, że zgodnie z posiadaną dokumentacją na remont i renowację murów obronnych, zaplanowany jest remont istniejącej ścieżki kamiennej z przeznaczeniem jako trakt historyczny na odcinku od ul. Bałtyckiej wzdłuż murów do baszty. W ramach prac zostaną ustawione tablice z informacją historyczną o fortyfikacjach miasta i historii miasta, ławki, kosze oraz zostanie wykonane podświetlenie murów.

**BURMISTRZ**  
*Stanisław Kurytło*